

Verbale n. 59 del 16/12/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di DICEMBRE, è convocata alle ore 12:30 nella sede istituzionale di Palazzo VII Aprile, la 7^a Commissione Consiliare "Accesso agli Atti Amministrativi - Trasparenza e Legalità", per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno giusta nota Prot. n. 92330 del 25/11/15:

Componenti:

Consiglieri	Entrata ore	Firma	Uscita ore	Firma
Presidente Rodriquez Aldo			13:10	
Vice Presidente Alagna Luana			13:10	
Alagna Oreste			13:00	
Alagna Walter	12:25		13:10	
Chianetta Ignazio			13:10	
Galfano Arturo			13:10	
Genna Rosanna			13:10	
Marrone Alfonso			13:10	
Milazzo Eleonora			13:10	
Milazzo Giuseppe			13:10	
Sinacori Giovanni				

Il Presidente della Commissione verificata la presenza del numero legale alle ore 12:10 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente da lettura del verbale precedente del 14/12/2015, la commissione approva il verbale.

Interviene in commissione l'Ing. Stassi in relazione all'audizione sulla stazione di pompaggio di C/da Casabianca.

Il Presidente chiede se la condotta di C/da Casabianca è inquinante, l'Ing. Stassi dice che non è stata fatta più la condotta sottomarina per mancanza di finanziamenti, la lunghezza della condotta è di circa 94 metri. Per maggiori chiarimenti viene raggiunto telefonicamente l'Ing. Patti, che dice che il progetto doveva portare la condotta a 2 km dalla costa, il Presidente chiede se sarebbe possibile portare la condotta alla distanza di 2 km come nel progetto originario, l'Ing. Patti risponde che l'ipotesi è remota perché costerebbe milioni di euro.

Secondo l'Ing. Patti la depurazione delle acque reflue che viene effettuata attualmente, rende l'acqua a tutti gli effetti pura, quando però c'è un otturazione in qualche tubo i reflui vengono scaricati a mare, questo capita circa un paio di volte l'anno, perché normato dalle vigenti disposizioni normative.

Il Presidente chiede se lo scarico a mare è l'unica soluzione, l'Ing. Patti risponde di sì, però dato che i guasti durano circa 24/48 ore, gli stessi non creano problemi di inquinamento, in quanto viene vietata la balneazione 300 metri prima e dopo il punto di erogazione a mare.

Dopo un ampio dibattito sulla questione, la commissione saluta l'Ing. Stassi e lo ringrazia per essere intervenuto in commissione.

Il Presidente chiude la commissione alle ore 13,10.

Il Presidente



Il Segretario

